

工学研究科・工学部 意見・要望投稿用紙 ⑬

投稿日 平成 27年 7月 21日

【タイトル】 図書館の空調について	
【意見・要望】 図書館(工学分館)の冷房が弱く、暑いです。扇風機の貸出しはありがたいですが、数が足りていませんし、風がポイント類がとんでしまいます。冷房をもう少し強くできませんか。	
【改善に向けた具体的提案】 冷房を強く可子。	
投稿内容公開の可否 該当口にチェック	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
【担当部署からの回答】 日頃工学分館をご利用いただき、ありがとうございます。 当館の冷房は、本学の省エネルギー推進委員会等で推奨している室温28度を目安に、可能な範囲で調節しております。 電力需給対策の一環として一層の節電が求められているため、設定温度を下げることは困難な状況です。 ですが、機器類の老朽化や、休日夜間に運転を停止している等々で、推奨温度まで下がりにくいフロアや時間帯があることは、当館も承知しています。 以前から冷暖房に関するご要望は数多くあり、毎年少しずつですがエアコンや扇風機、ブラインドを増設または更新するなどして、改善に向け努力しているところです。 引き続き対処してまいりますので、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。	
回答部署 工学分館	
回答日 平成27年 8月 4日	