

工学研究科・工学部 意見・要望投稿用紙 (53)

投稿日 平成28年6月17日

【タイトル】※ 雨漏りしています	
【意見・要望】※ 工学部中央食堂の Dockに寄りの木の席が 雨漏りしています。 工事(?) 修理 お願いします。	
【改善に向けた具体的提案】※	
投稿内容公開の可否 ※ 該当口にチェック	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
【担当部署からの回答】 日頃よりあおば食堂をご利用いただき、ありがとうございます。 天井等を確認しましたら雨漏りではなく、テーブル席の真上にある吹き出しダクトからの結露水でした。 結露が起きないダクトへの交換を検討調整しておりますが、そのダクトは特注による高価なものとなり、予算の確保は難しい状況にあるため予算がつき次第、交換となります。 当分の間は、テーブル席配置換えの対応でご了承下さい。 回答部署 施設整備第二係 回答日 平成28年7月21日	