

工学研究科・工学部 意見・要望投稿用紙(83)

投稿日 平成29年 7月 21日

【タイトル】※ 自動ドア停止は逆効果ではないか？	
【意見・要望】※ 夏は節電の為管理棟出入口の自動 ドアを開放しにしていますか、冷房 効率が下がって、かえって消費電力が増しま せんか？	
【改善に向けた具体的提案】※ 開放をあげる	
投稿内容公開の可否 ※ 該当口にチェック	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
【担当部署からの回答】 日頃より省エネルギーの取り組みにご協力いただきありがとうございます。 工学部管理棟は、廊下面の冷房運転はしておらず、 風除室の自動ドア2基あるうちの片側のみを開放していますので、 冷房効率には、それほど影響はないと考えています。 なお、節電効果は1000回開閉動作した場合には、およそ 蛍光灯32w×3本相当の省エネになります。 今後の省エネルギーの取り組みにご協力の程、よろしく申し上げます。	
回答部署 工学部施設管理室設備整備係	
回答日 平成29年 7月 27日	