

工学研究科・工学部 意見・要望投稿用紙【R4-④】

投稿日 令和4年12月26日

【タイトル】※ 図書館工学分館の室温について	
【意見・要望】※ 冬の図書館工学分館について、室温が低すぎる と思います。	
【改善に向けた具体的提案】※ 工学分館の室温を農学分館と同じ程度に 上げていただきたいと思います。	
投稿内容公開の可否 該当□にチェック	☒ 可 ☐ 否
【担当部署からの回答】 図書館をご利用くださりありがとうございます。 この度はご不便をおかけし申し訳ありませんでした。 適切な館内温度になるよう、随時、空調の設定温度の見直しをいたします。もし寒すぎる、暑すぎるなどがありましたら、ご遠慮なく図書館スタッフへお声がけください。 なお、工学分館は二棟の建物をあわせた造りですが、それぞれ築43年、28年が経過し、断熱性が高くないため空調の効率が良くありません。また館内でも場所によって空調の効き方に善し悪しがあり、どうしても温度が上がらない場所があることや、新型コロナウイルス感染拡大防止のため常時換気を行っていることによる外気の吹き込みがあることをご理解くだされば幸いです。 回答部署：工学分館整理運用係 回答日：令和5年1月12日	

用紙が足りなくなったら、裏面や別の用紙をご利用ください。